



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Волгоградской области  
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

х.Среднецарицынский  
(место составления акта)

“ 11 ” июня 20 15 г  
(дата составления акта)  
15-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального**  
**контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 19-58**

по адресу: 403461, Волгоградская область, Серафимовичский район,  
х.Среднецарицынский  
(место проведения проверки)

На основании: : Распоряжения (приказа) Главного государственного санитарного врача по  
Волгоградской области в г. Михайловка, Михайловском, Кумылженском, Серафимовичском  
и Даниловском районах Фими́на В.П. №19-58 от 02 апреля 2015 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) , фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Огородническое некоммерческое  
партнерство «Царицынское» (ОНТ «Царицынское»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки

«15» мая 2015г. с 11 час. 00 мин. до 14час. 00 мин. Продолжительность 3 часа  
«27» мая 2015г. с 12 час. 00 мин. до 15 час. 45 мин. Продолжительность 3 часа 45 мин  
«05» июня 2015г. с 12 час. 00 мин. до 14час. 00 мин. Продолжительность 2 часа  
«11» июня 2015г. с 13 час. 00 мин. до 15час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

Общая продолжительность проверки: 4/10ч.45мин.

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора в городском округе г. Михайловка,  
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоанинском, Алексеевском,  
Киквидзенском и Еланском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при  
проведении выездной проверки) 15.05.2015г. 11-00 председатель Сутулов Петр  
Александрович

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Бондаренко Марина Александровна, ведущий специалист-  
эксперт ТО Управления Роспотребнадзора в г. Михайловка, Михайловском, Кумылженском,  
Серафимовичском и Даниловском районах

(фамилия, имя, отчество ( в случае, если имеется), должность должностного лица(должностных лиц), проводившего(их) проверку ; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества(в случае, если имеются), должности экспертов и /или

наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации , выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали: председатель Сутулов Петр Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): : Огородническое некоммерческое партнерство «Царицынское» имеет на балансе и эксплуатирует источники водоснабжения в виде глубинных артезианских водонапорные сооружения и водопроводные системы общей протяженностью 10,6 км. в трех населенных пунктах Среднецарицынского сельского поселения: х. Коротовский, х. Среднецарицынский и х. Фомихинский, которые были переданы на баланс основных средств от ОАО «Царицынское» 30.09.2007 года. ОНТ «Царицынское» эксплуатирует источники водоснабжения (артезианские скважины № 06065, № 01700, № 06357, № 06056), водопроводные сооружения и разводящие сети, оказывают услуги населению и социальным объектам в водообеспечении. Целью ОНТ «Царицынское» в соответствии с Уставом закреплено получение услуг по водоснабжению, сохранение и развитие водопроводных сетей и оборудования, обеспечение услугой по водоснабжению жителей и юридических лиц, так же закреплено Уставом, что товарищество организует и подает техническую воду для полива индивидуальных огородных участков, предоставляет коммунальные услуги по вывозу мусора. Система водоснабжения находится в рабочем состоянии. ЗСО 1-го пояса водоисточников не имеет ограждений, границы ЗСО соответствуют требованиям настоящих санитарных правил СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Территория ЗСО не озеленена, не спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, отсутствуют дорожки с твердым покрытием, не охраняются п.3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02). В зоне санитарной охраны 1-го пояса отсутствуют какие-либо строения, за исключением водонапорных башен. Башни Рожновского от скважин находится в ветхом состоянии, имеются мелкие трещины по сторонам башен. Оголовки скважин находятся в шахтных колодцах, выполненных из бетонированных и железных колец, колодцы накрыты деревянными щитами. Оголовки труб герметически заделаны. На отходящих водоводах от скважин имеются краны для отбора проб воды для лабораторного исследования. Все водоисточники подают воду непосредственно в сельский водопровод, посредством которого вода поступает потребителям с вводом водоразводящих сетей в частные подворья и в общественные здания. В ходе мероприятий по контролю, согласно предписания ТО Управления Роспотребнадзора от 02.04.2015 года № 74 был проведен отбор проб воды из водоисточников для лабораторного исследования. В результате исследования проб воды установлено:

- вода подземного источника системы централизованного водоснабжения: артезианские скважины № 01700 не соответствует п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» по микробиологическим показателям (индекс БГКП 240 КОЕ/дм<sup>3</sup> при гигиеническом нормативе не более 3);
- вода подземного источника системы централизованного водоснабжения: артезианские скважины № 01700 не соответствует п.3.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» по санитарно-химическим показателям (кремний 11,1 мг/л, при гигиеническом нормативе 10 мг/л);
- вода подземного источника системы централизованного водоснабжения: артезианские скважины № 06056 не соответствует п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» по микробиологическим показателям (индекс БГКП 240 КОЕ/дм<sup>3</sup> при гигиеническом нормативе не более 3)

*Сутов*



вода подземного источника системы централизованного водоснабжения: артскважины № 06056 не соответствует п.3.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» по санитарно-химическим показателям (кремний 11,6 мг/л, при гигиеническом нормативе 10 мг/л);

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами: СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».(далее по тексту: СанПиН 2.1.4.1110-02); СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»(далее по тексту: СанПиН 2.1.4.1074-01)

- территория ЗСО не озеленена, не спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, отсутствуют дорожки с твердым покрытием, не охраняются, что является нарушением п.3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02;

- вода подземного источника системы централизованного водоснабжения: артскважины № 01700 не соответствует п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» по микробиологическим показателям (индекс БГКП 240 КОЕ/дм<sup>3</sup> при гигиеническом нормативе не более 3);


крс  
- вода подземного источника системы централизованного водоснабжения: артскважины № 01700 не соответствует п.3.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» по санитарно-химическим показателям (кремний 11,1 мг/л, при гигиеническом нормативе 10 мг/л);


- вода подземного источника системы централизованного водоснабжения: артскважины № 06056 не соответствует п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» по микробиологическим показателям (индекс БГКП 240 КОЕ/дм<sup>3</sup> при гигиеническом нормативе не более 3)

фамилия  
вода подземного источника системы централизованного водоснабжения: артскважины № 06056 не соответствует п.3.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» по санитарно-химическим показателям (кремний 11,6 мг/л, при гигиеническом нормативе 10 мг/л).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы предписание № 18-49-15 от 11.06.2015г., протокол № 048812 об административном правонарушении от 05.06.2015г. № 048813 от 11.06.2015г. протокол отбора от 27.05.2015г. и протокол осмотра от 11.06.2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Бондаренко Марина Александровна ведущий специалист-эксперт

  
(подпись)



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

председатель Сутулов Петр Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» июня 2015г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

Составить проект охр. сквонесн..

Приказ об охране сквонесн и  
исполняющаяся

В 15 июня. Олрн, ИМН,

Приказ адм. собр о поим. преде.  
Паспорт сквонесн.. Комис. завер