

**АДМИНИСТРАЦИЯ
СРЕДНЕЦАРИЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 11

от 21 июля 2026 года

Об утверждении Инструкции о порядке действий работников администрации Среднецарицынского сельского поселения при получении сигналов о пожаре и неисправности установки автоматической пожарной сигнализации (АУПС) в здании Администрации Среднецарицынского сельского поселения

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях установления порядка действий работников администрации Среднецарицынского сельского поселения при получении сигналов о пожаре и неисправности установки автоматической пожарной сигнализации (АУПС):

1. Утвердить Инструкцию о порядке действий работников администрации Среднецарицынского сельского поселения при получении сигналов о пожаре и неисправности установки автоматической пожарной сигнализации (АУПС) в здании Администрации Среднецарицынского сельского поселения.
2. Ответственность за порядок действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установки автоматической пожарной сигнализации (АУПС) возложить на ведущего специалиста администрации Среднецарицынского сельского поселения Н.А. Федотову.
3. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Среднецарицынского сельского поселения в сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Среднецарицынского

сельского поселения:



[Signature] /Е.Д. Калинина/



Утверждаю
Глава Среднецарицынского
сельского поселения
Г.П. Калинин
21.07.2026 г.

**Инструкция
о порядке действий работников администрации
Среднецарицынского сельского поселения при получении сигналов
о пожаре и неисправности установки автоматической пожарной
сигнализации (АУПС) в здании Администрации
Среднецарицынского сельского поселения**

1. Порядок действий при возникновении пожара:

При тревожном включении прибора охранно-пожарной сигнализации светодиодный индикатор с номером шлейфа на панели управления прибора переходит в режим прерывистого свечения и включается звуковое оповещение. По номеру шлейфа, в соответствии со списком, необходимо определить защищаемые данным шлейфом помещения и убедиться в наличии возгорания. При обнаружении огня, задымления необходимо немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану, по телефону **01 (с мобильного телефона 010), 4-33-67** диспетчеру Серафимовичской ПСЧ 18 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию). Принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

2. Порядок действий при неисправности АУПС:

В случае пожарной подработки АУПС (отсутствия огня, задымления, запаха гари) необходимо проверить на срабатывание ручные пожарные извещатели, расположенные на путях эвакуации и рядом с эвакуационными выходами. Если ручные пожарные извещатели находятся в положении «выключено» необходимо отключить кнопкой с номером данный шлейф и включить её вновь.

Если при повторном включении вновь происходит ложная подработка, отключить данный шлейф нажатием на кнопку, сообщить о случившемся руководителю (директору). При невозможности связаться с руководителем дать заявку на ремонт самостоятельно позвонить в Серафимовичский участок ВООО ВДПО по тел. **4-44-45**, или сообщить диспетчеру Серафимовичской ПСЧ 18 по тел. **4-33-67**.